



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
DENEY ve KALİBRASYON
MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ



TURKISH STANDARDS INSTITUTION
HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
KAYSERİ LABORATORY MANAGEMENT

KAYSERİ

Tel: 0352 321 11 06

Faks:

e-mail: KayseriLabMud@tse.org.tr

www.tse.org.tr

AB-0001-T

176371

06-24

MUAYENE VE DENEY RAPORU
TEST REPORT

Deneysel Talep Eden/Firma :

(Adı, Adresi, Şehir vb.)

Requesting/Customer (Name, Address, City etc.)

İSAŞ ÇELİK KAPI KASALARI SANAYİ LTD. ŞTİ.

FERHATPAŞA MAH. 51. SOK. NO:5 ATAŞEHİR / İSTANBUL

İnceleme No

Inspection No

2991774

Deneysel Talep Tarihi / No :

Order Date/No.

21.05.2024 / 2024-143816

Numunenin Tanımı :

(Cins, Marka, Sınıf, Tip, Tür, Model vb.)

Sample Description (Type, Mark, Class, Model etc.)

2024-147259, TEK KANATLIYANGIN ÇIKIŞ KAPISI, İSAŞ, TEK KANAT,
YANGIN ÇIKIŞ, TEK KANATLI YANGIN ÇIKIŞ KAPISI, 2.00, adet

Numune Kabul Tarihi :

Sample Receipt Date

27.05.2024

Deneyslerin Yapıldığı Tarih :

Date of Test

27.05.2024 / 12.06.2024

Uygulanan Standart Metot :

Applied Standard/Method

TS EN 13501-2/Yapı mamülinin ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırması -
Bölüm 2: Havalandırma hizmetleri hariç, yangına direnç ve/veya duman kontrol
deneyslerinden elde edilen verileri kullanarak sınıflandırma, TS EN 16034/Yaya
geçişine uygun kapı takımları, endüstriyel, ticari, garaj kapıları ve açılabilen
pencereler – Ürün standard, performans ve özellikleri – Yangın direnci ve/veya duman
kontrol özellikleri

Raporun Sayfa Sayısı :

Number of pages of the report

4

Deneysel Sonucu :

Test Result

-

Açıklamalar :

Remarks

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneyslerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and/or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Deneysel laboratuvarları olarak faaliyet gösteren TSE Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Deney Laboratuvarları TÜRKAK'tan AB-0001-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

TSE Headship of Test and Calibration Center Testing Laboratories accredited by TÜRKAK under registration number AB-0001-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.

TÜRKAK deneysel raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

TURKAK is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Deneysel ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deneysel metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.



Tarih

Date

12.06.2024

Deneysel Sorumlusu

Person in charge of test

EMREHAN ŞİMŞEK

Kontrol Eden

Reviewer

ALİ KATIRCI

Onaylayan

Approved by

HAKAN CANPOLAT

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve karekodsuz raporlar geçersizdir. Bu rapor, sadece deneysel yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez. This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid. This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate.

Bu doküman elektronik ortamda imzalanmıştır. /This document has been signed with e-signature.

Doğrulama adresi: <https://basvuru.tse.org.tr/uye/QRKodDogrulama?code=A9D75E>



Talep eden :	İSAŞ ÇELİK KAPI KASALARI SANAYİ LTD. ŞTİ.		
Talep edenin adresi :	İMES SANAYİ SİTESİ A.BLOK 101. SOK. NO:7 Y.DUDULLU-ÜMRANİYE		
Numune:	TEK KANATLIYANGIN ÇIKIŞ KAPISI	Üretim/ambalajlama tarihi:	
Marka:	İSAŞ	Son kullanım tarihi:	
Üretici/İthalatçı firma:		Parti no:	
İşletme Kayıt No:		Kabul tarihi:	27/05/2024
Kabul anındaki durumu:		Analiz tarihi:	
Şahit numune bilgileri:	Müşteriye iade	Şahit numune mevcut	Şahit numune alınmamıştır

METOT	SONUÇ
TS EN 13501-2:2023 - TSE veya Özel Deney Başvurusu (Kapılar, Pencere, Kepenk, Şaft Kapağı)	OLUMLU
TS EN 1634-3:2013 (S200) - Yangına dayanıklılık deneyleri - Kapı ve kepenkler - bölüm 3: Duman kontrol kapıları ve kepenkleri	OLUMLU

Bu rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz. Raporda (*) işaretli analizler akredite edilmiştir. İmzasız analiz raporları geçersizdir.

Bu rapor 2 sayfa olup, 2 asıl (1 asıl müşteriye, 1 asıl Enstitü arşivine) olarak hazırlanmıştır.

KAYSERİ <http://www.tse.org.tr>